

A seguito del sopralluogo svolto in data 10 luglio e dei quesiti posti dai professionisti presenti, si rendono noti a tutti i partecipanti i chiarimenti forniti.

Rivisitazione degli interni della sede dell'Unione Industriale

È possibile intervenire sulle finiture ma **non è prevista la rimozione dei pavimenti.**

I pavimenti possono essere parzialmente o completamente rivestiti.

Per agevolare l'intervento sulla serramentistica interna, si allegano misure relative.

La serramentistica interna relativa all'ingresso può essere modificata, nella forma, nei materiali e nella meccanica, **purché sia conservata la funzione di filtro** (le porte scorrevoli interne sono aperte solo a persone autorizzate) **e di uscita di emergenza** (in caso di evacuazione, le porte scorrevoli interne sono apribili con maniglioni).

Area esterna occupata da un lucernario

L'area esterna, laterale all'attuale padiglione, occupata da un lucernario a forma piramidale, è attualmente oggetto di intervento.

L'attuale intervento prevede una pavimentazione lapidea uguale a quella presente all'adiacente uscita dal Centro Congressi, complanare al piano dell'attuale padiglione.

La funzione dell'area occupata dal lucernario sarà quella di ospitare gazebo e piccoli stand espositivi, complementari alla nuova struttura esterna.